



OKRESNÝ
ÚRAD
MARTIN

Toto rozhodnutie je právoplatné
a vykonateľné dňom 11.07.2017

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin



OU-MT-OSZP-2017/7676

V Martine 26.06.2017



Rozhodnutie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 a § 71 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebný zákon), v zmysle § 26 ods.4 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, § 82 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

povoľuje užívanie

vodnej stavby „**IBV SECOLAND – vonkajší vodovod a vonkajšia splašková a dažďová kanalizácia**“ na pozemkoch s parc. č. KN-C 616/146, 616/131, 616/123, 616/120 k.ú. Košťany nad Turcom, pre **SECO leasing, a.s.**, Jesenského 25, 036 01 Martin, **IČO 31 564 101**, k jej určenému účelu – zabezpečeniu pitnej vody z verejného vodovodu, odvedeniu splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie a odvedeniu vôd z povrchového odtoku z účelových komunikácií z novej IBV do vsaku.

Kolaudovaná stavba pozostáva:

SO 01 Vonkajší vodovod

- stavebný objekt zahŕňa vodovodné potrubie celkovej dĺžky 684 m,
- vetva 1 je napojená na jestvujúci vodovod HDPE, na hydrant H₁ 80, je vybudovaná z rúr HDPE PE 100 SDR 17 PN 10 dĺžky 315 m, na vetve sú osadené 3 ks hydrantov DN 80 a 1 ks zasúvadlový uzáver DN 100,
- vetva 1-1 je napojená na vetvu 1 v km 0,026, je vybudovaná z rúr HDPE PE 100 SDR 17 PN 10 dĺžky 283 m, na vetve sú osadené 2 ks hydrantov DN 80 a 4 ks zasúvadlový uzáver DN 100,
- vetva 1-2 je napojená na vetvu 1 v km 0,0=0,127 a v km 0,086=0,124 je prepojená na vetvu 1-1, je vybudovaná z rúr HDPE PE 100 SDR 17 PN 10 dĺžky 86 m, na vetve je osadený 1 hydrant DN 80 a 2 ks zasúvadlový uzáver DN 100.

SO 01.1 Vodovodné prípojky

- na vetvu 1 je napojených 8 ks prípojok s vodomernými šachtami, na vetvu 1-1 je napojených 9 ks prípojok s vodomernými šachtami, na vetvu 1-2 sú napojené 2 ks prípojok s vodomernými šachtami.

SO 02 Vonkajšia kanalizácia splašková

- stavebný objekt splašková kanalizácia je celkovej dĺžky 362,7 m,
- kanalizačná prípojka pre SECO (zrealizovaná namiesto zberača A) je napojená na jestvujúci kanalizačný zberač DN 400, je vybudovaná z rúr PVC DN 200 dĺžky 70,5 m, na konci prípojky je vybudovaná KŠ č.1 DN 1000,

-zberač B je napojený na jestvujúci kanalizačný zberač DN 400 v novej šachte KŠ č.1, je vybudovaný z rúr PVC DN 300 SN8 dĺžky 237,4 m, na trase sú vybudované kanalizačné šachty DN 1000 v počte 7 ks,

-zberač C je napojený na jestvujúci kanalizačný zberač DN 400 v novej šachte KŠ č.1, je vybudovaný z rúr PVC DN 300 SN8 dĺžky 54,8 m, na trase sú vybudované kanalizačné šachty DN 1000 v počte 2 ks.

SO 02.1 Kanalizačné prípojky

-na kanalizáciu sú napojené kanalizačné prípojky v počte 13 ks z rúr PVC DN 160, ukončené revíznou šachtou DN 400.

SO 03 Vonkajšia kanalizácia dažďová

-stavebný objekt rieši odvedenie dažďovej vody z účelových komunikácií cez vybudované uličné vpuste v počte 32 ks do podlažia.

Podmienky povolenia :

1. Stavbu udržiavať vo vyhovujúcom stavebno - technickom stave.

Termín: trvale

2. Stavba (SO 01 Vonkajší vodovod, SO 02 Vonkajšia kanalizácia splašková, bez kanalizačnej prípojky pre SECO zrealizovanej namiesto zberača A) nesmie byť prevádzkovaná bez oprávneného prevádzkovateľa a schváleného prevádzkového poriadku. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie a verejného vodovodu musí mať oprávnenie prevádzkovať verejnú kanalizáciu a verejný vodovod v zmysle § 5 zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Termín : trvale

3. Stavbu (SO 03 Vonkajšia kanalizácia dažďová) prevádzkovať podľa schváleného prevádzkového poriadku. Viesť evidenciu o vykonaných úkonoch, činnostiach, zisteniach a opatreniach a zaznamenávať ich v prevádzkovom denníku.

Termín: trvale

ODÔVODNENIE

SECO leasing, a.s., Jesenského 25, 036 01 Martin, IČO 31 564 101, podaním zo dňa 26.04.2017 predložila orgánu štátnej vodnej správy návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu „IBV SECOLAND – vonkajší vodovod a vonkajšia splašková a dažďová kanalizácia“ podľa § 82 stavebného zákona.

Na stavbu vydal Obvodný úrad životného prostredia v Martine stavebné povolenie pod č.:ŽP-2009/1720-vod.Br zo dňa 14.10.2009.

Ústne konanie spojené s miestnym šetrením podľa § 80 stavebného zákona sa uskutočnilo dňa 23.06.2017.

Drobné odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii zistené pri kolaudácii stavby vzal stavebný úrad na vedomie (navrhovaný zberač A vymenený za kanalizačnú prípojku DN 200 pre SECO, vypustenie kanal. šachty na jestvujúcom kanal. zberači, redukcia počtu vodomerných a kanalizačných šácht) a tieto zmeny sú zaznačené v projekte skutočného vyhotovenia stavby.


V zmysle § 8 zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č. 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov, žiadateľ uhradil správny poplatok vo výške 250 € bankovým prevodom.

Na základe výsledkov konania orgán štátnej vodnej správy Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie skonštatoval, že za vyššie uvedených podmienok je stavba schopná užívania na určený účel a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je možné do 15 dní odo dňa jeho oznámenia v zmysle ustanovenia § 53 a § 54 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie na Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.




Ing. Miroslav Matula
vedúci odboru

Toto rozhodnutie sa doručuje :

- ① SECO leasing, a.s., Jesenského 25, 036 01 Martin
2. SECO AUTOTRANS, s.r.o., Jesenského 25, 036 01 Martin

Na vedomie:

1. SVP š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
2. Obec Košťany nad Turcom, starosta obce
3. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin
4. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. SSE-distribúcia, a.s., Ul. Pri Rajčianke 8, 010 47 Žilina
6. RÚVZ Martin, Kuzmányho 27, 036 80 Martin
7. OR H a ZZ, V. Žingora 30, 036 01 Martin
8. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica
9. SVS-projekcia, s.r.o., ČOV Vrútky, ul. Dielenská Kružná 1307, 038 61 Vrútky - projektant